

М.Н.
г. Ипатово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

24 января 2023 года

Заместитель прокурора Ипатовского района Ставропольского края младший советник юстиции Курилов Сергей Александрович рассмотрев материалы проверки соблюдения о законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Ипатовского района проведена проверка соблюдения должностными лицами государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Красочный»» (далее - ГБСУСОН ДИ «Красочный») законодательства в области санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - правила) установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что ГБСУСОН ДИ «Красочный» осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, утратившим способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе с обеспечением проживания по адресу: ул. Строительная, д. 6, п. Красочный, Ипатовский городской округ, Ставропольский край.

Согласно Устава директор учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность граждан, проживающих в учреждении, соблюдения правил и нормативных требований противопожарной безопасности.

Установлено, что в нарушение пункта 26 Правил на двери эвакуационного выхода в коридоре около помещения душевой на первом этаже и в помещении кухни на втором этаже отсутствуют устройства для свободного открывания двери изнутри без ключа;

В нарушение пункта 54 отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок

пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, систем дублирования сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации);

В нарушение пункта 48 Правил отсутствует обозначение направления движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

В нарушение пункта 48 Правил не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

В нарушение пункта 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

В нарушение пункта 12 Правил не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений котельной и слесарной в здании интерната, с обозначением их категорий на входных дверях с наружной стороны;

В нарушение части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не обеспечено разделение помещения котельной класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 в здании интерната противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости, обеспечивающей ограничение распространения, интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара, от смежных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1;

В нарушение пункта 13 Правил не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли здания интерната, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

В ходе проведенной проверки установлено, что Козачек Юрий Николаевич на основании приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30.09.2010 № 322-л назначен на должность исполняющего обязанности директора ГБСУСОН ДИ «Красочный» с 30.09.2010 по настоящее время.

Согласно Устава и должностной инструкции директор учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность граждан, проживающих в учреждении, организацию полноценного, разнообразного и качественного (в том числе диетического) питания граждан, проживающих в учреждении, соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режимов.

В действиях должностного лица – директора ГБСУСОН ДИ «Красочный» Козачек Юрия Николаевича, усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности что предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Временем совершения административного правонарушения является 12 часов 10 минут 23.01.2023 – день проведения проверочных мероприятий, в результате которых зафиксирован факт нарушения норм законодательства о пожарной безопасности.

Местом совершения административного правонарушения является ГБСУ СОН ДИ «Красочный», расположенный по адресу: ул. Строительная, д. 6, п. Красочный, Ипатовский городской округ, Ставропольский край.

Согласно ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сроки давности привлечения исполняющего обязанности директора ГБСУСОН «Ипатовский психоневрологический интернат» Беляева Е.В. к административной ответственности не истекли.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Учитываемых в соответствии со ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обстоятельств при назначении наказания, не имеется.

В соответствии с частью 2 статьи 26.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, приобщено к материалам дела об административном правонарушении на отдельном листе.

Согласно части 1 статьи 23.13 КоАП РФ органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в том числе ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

пунктом 1 части 1 статьи 25.11, частями 1 и 2 статьи 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора ГБСУСОН ДИ «Красочный» - Козачек Юрия Николаевича, 17.04.1960 года рождения, уроженца х. Вавилон Ипатовского района, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Торговая, д. 3, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, паспорт серия 0704 № 530741 выдан 25.05.2005 Ипатовским РОВД Ставропольского края.

2. Разъяснить правонарушителю права и обязанности, связанные с возбуждением дела об административном правонарушении в отношении него. Копию постановления вручить правонарушителю под роспись.

3. Постановление в соответствие со ст. 23.13 КоАП РФ направить в ОНД и ПР (по Апанасенковскому и Ипатовскому муниципальным округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

4. О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении уведомите прокурора (ст.25.11 КоАП РФ).

5. О результатах рассмотрения постановления необходимо сообщить прокурору района в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



С.А. Курилов

С постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ознакомлен.

«24» января 2023

подпись 
/ Козачек Ю.Н./

Мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ, а именно: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении дела, а также предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ: знакомиться с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, представлять свои объяснения и замечания по содержанию постановления, получить копию постановления.

«24» января 2023

подпись 
/ Козачек Ю.Н./

Замечания по содержанию постановления: _____

«21» января 2023

подпись _____

/ Козачек Ю.Н./

Копию постановления о возбуждении дела об административном правонарушении получил(а).

«24» января 2023

подпись _____

/ Козачек Ю.Н./

Не возражаю против получения уведомлений посредством смс – сообщений по номеру телефона 8 962-741-5959 подпись _____

/ Козачек Ю.Н./